

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला

फायर एक्सटिंग्युशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्युशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है।)

कार्यालय:-अग्निशमन

अधिकारी

जनपद-सीतापुर

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-सीएफओ-मिस0 / 2020

दिनांक:जनवरी 15, 2021

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

सेक्रेट हार्ट स्कूल

अहमदपुर, जेट रेलवे कोसिंग लखनऊ रोड सिधौली

जनपद-सीतापुर।

विषय:-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्युशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या निल प्राप्ति दिनांक-12.01.2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 10 अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 100 भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिधौली जनपद-सीतापुर में चालान संख्या AE00006 दिनांक 14.01.2021 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रशीद प्राप्त होने के उपरान्त 10 अदद फायर एक्सटिंग्युशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

1. चेकिंग का दिनांक 13.01.2021

2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम-जगमोहन यादव

3. संस्थान का विवरण-उपरोक्त

4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्युशरों की संख्या-निल

5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्युशरों की संख्या -10 अदद

6. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्युशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्युशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1.	Stord Pressurd FireExtinguisher	04 kg	09	कार्यशील
2.	CorbornDioxide FireExtinguisher	4.5 kg	01	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्युशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती हैं National Building Code and UP Building Byelaws Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Sefty Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाओं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यरों के निर्धारित मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक / भवन स्वामी का होगा। प्रश्नगत शैक्षिक भवन में होजरील सिस्टम व फायर एलार्म कार्यशील दशा में उपलब्ध पाया गया।

15/1/2021
नाम एवं हस्ताक्षर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
सीतापुर।

एन0पी0 सिंह
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
सीतापुर